

CERTIFICATO DI CONFORMITA'

Ai requisiti del D.M. 16 febbraio 2016 (Conto Energia termico 2.0)

La sottoscritta Ditta **CS THERMOS SRL**, in conformità alla norma EN 303-5:2012, come previsto dal capitolo 9.2.1 della stessa, dichiara che i modelli Lyra 16 e Lyra 27 per interpolazione sono rappresentativi dei modelli:

- **LYRA 19**

- **LYRA 23**

I relativi valori dati dall'interpolazione sono riportati nella tabella sottostante.

Modello	Valore misurato/calcolato a potenza nominale al 13% O2			
	LYRA 16	LYRA 19	LYRA 23	LYRA 27
Potenza nominale	17kW	19,6kW	22,3kW	26,1kW
Rendimento	93,78%	93,40%	93%	92,60%
CO	0,12g/Nm ³	0,153 g/Nm ³	0,185 g/Nm ³	0,23g/Nm ³
OGC	8,3mg/Nm ³	8 mg/Nm ³	7,64 mg/Nm ³	7,3mg/Nm ³
Polveri	15,6mg/Nm ³	15,9 mg/Nm ³	16,3 N/m ³	16,7mg/Nm ³

In fede,

CS THERMOS SRL

Sigismondo Canzian

